

Šroubárna Kyjov, spol. s r. o.

Jiráskova 987, Kyjov 697 32

zastoupená jednatelem Ing. Františkem Červenkou

IČ: 42293588 DIČ: CZ42293588

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hodoníně odd. C vložka 2557

Protokol o umístění klimatizačních jednotek, technické parametry.

Umístění	Značka	Model	Příkon (kW)	Chladivo	chladiwa (g)Množství	(m)Délka vedení
Drátová řezačka STR. 2400 – kazetová jednotka	CARRIER	38YL04G	3,2	R410A	1900	2
Jídelna – salonek – kazetová jednotka	CARRIER	38YL04G	3,2	R410A	1900	7
Měrové středisko – nástěnná jednotka	CARRIER	38YL012G	1,6	R410A	705	4
Měrové středisko – nástěnná jednotka	CARRIER	38YL012G	1,6	R410A	705	6
Telefonní ústředna	FUJITSU	AOY17ABA		R22	420	4
Jídelna – salonek – kazetová jednotka	CARRIER	38YL04G	3,2	R410A	1900	7
Jídelna	TOSHIBA	RAZ-4M27	2,5	R410	2000	20
Jídelna	TOSHIBA	RAZ-3M23	2	R410	2000	13
Hlavní budova 1NP						
Dv.č. 21 Techlog, konstruktér	MATHUSIMA	KRF-25WGC	0,84	R407	820	4
Dv.č. 20 Techlog, konstruktér	MATHUSIMA	KRF-25WGC	0,84	R407	820	4
Dv.č. 19 Techlog, konstruktér	MATHUSIMA	KRF-25WGC	0,84	R407	820	4
Dv.č. 18 Techlog, konstruktér	MATHUSIMA	KRF-25WGC	0,84	R407	820	4
Dv.č. 16 Projektový manažer	MATHUSIMA	KRF-35WGC	1,2	407C	1200	4
Dv.č. 14 Správce IS	TKANE	TTK512PBOEB	1,2	R22	850	4
Dv.č. 14 Správce IS	TADIRAN	TNL-S11H	0,9	R22	690	4
Dv.č. 12 Školící místnost	ELEKTROLUX	BCC-12I	1,2	R22	975	4
Hlavní budova 2NP						
Dv.č. 35 Vedoucí výrobní účtárny	MATHUSIMA	KFR-25WGC	0,91	R407C	820	1
Dv.č. 36 Referent výrobní účtárny	MATHUSIMA	KFR-25WGC	0,91	R407C	820	4
Dv.č. 36 Referent výrobní účtárny	MATHUSIMA	KFR-25WGC	0,91	R407C	820	6
2 Zasedací místnost	TOSHIBA	RAS-10SA-E1	1,26	R22	730	5
2 Recepce	TOSHIBA	RAS-M26SAH-E	3,3	R22	1760	11
2 Ředitel	TOSHIBA	RAS-M26SAH-E	3,3	R22	1760	12
1 Zasedací místnost Dv.č. 4	FUJITSU	AOY17ABA		R22	1020	6
1 Recepce	FUJITSU	AOY17ABA		R22	1020	11
1 Finanční ředitel Dv.č. 5	FUJITSU	AOY17ABA		R22	1020	12
1 Výkonný ředitel Dv.č. 6	YORK	YHJB18FS-AAF	2,2	R407C	1500	15
1 Salonek Dv.č. 6	FUJITSU	AOY9AND	0,9	R22	690	6
Dv.č. 42 Finanční útvar	ELEKTRA	Rd1414ST	2x1,39	R22	2x1020	5
Dv.č. 41 Referent nákupu						

Věc: Celkový součet chladiwa R 22 – 12,975 Kg

R 407 C – 8,440 Kg

R 410 A – 11,110 Kg

Martin Zbořil

IČO:62814591, DIČ: CZ506184268

697 01 Kyjov, ul. Boršovská 3125 .

tel. 603 571 533

fax: 518 612 043

E-mail: chlad.zboril@seznam.cz

reg. ŽU Kyjov, ev.č. 370603-2761

www.mzklima.cz